

Sitio / proyecto

ID del grupo

Fecha / hora

Operador autorizado

PARE Y ESCALE ANTES DE DIAGNOSTICAR

Ante incendio, arco visible, derrame importante de combustible, gases de escape en un área ocupada, golpe mecánico severo u otra amenaza inmediata, mantenga a las personas alejadas y active el procedimiento de emergencia del sitio y los servicios locales. No opere el grupo para reunir más datos.

1. Área y acceso

- ☐ La solicitud de arranque está autorizada y el área de operación está controlada.
- ☐ Salidas, puertas, espacio de servicio y rutas de acceso están libres.
- ☐ No se observa agua acumulada cerca del grupo o del equipo eléctrico.
- ☐ La iluminación y el orden permiten una inspección visual segura.

2. Condición visible del equipo

- ☐ Guardas, tapas y puertas parecen aseguradas; no hay partes eléctricas expuestas o dañadas visibles.
- ☐ No se observa fuga de combustible, aceite o refrigerante debajo o alrededor del grupo.
- ☐ Uniones, soportes y ruta de escape no muestran daño ni bloqueo evidente.
- ☐ Tuberías, mangueras y conexiones de combustible no muestran daño, humedad ni cambios no autorizados.
- ☐ Rutas de aire, rejillas y cara del radiador están libres de bloqueo evidente.

3. Controles y registros

- ☐ Están disponibles el manual OEM vigente y el procedimiento de arranque aprobado del sitio.
- ☐ No hay alarma pendiente que exija fuera de servicio; no la restablezca sin revisión aprobada.
- ☐ Se registran modo, solicitud de carga y estado del ATS / arranque remoto.
- ☐ Se revisaron defectos previos, mantenimiento vencido y acciones abiertas.

4. Personas y respuesta

- ☐ Se confirman operador autorizado, observador y roles de comunicación.
- ☐ Se conocen contactos de emergencia y responsabilidad de aislamiento.
- ☐ El personal cercano está informado y se controla el acceso a partes calientes, giratorias o energizadas.

DECISIÓN DE ARRANQUE

☐ Autorizado según procedimiento

☐ En espera - requiere revisión calificada

☐ Respuesta de emergencia activada

Evidencia / notas: pantalla, texto de alarma, condición visible, hora, solicitud de carga y fotos desde posición segura

Firma del operador

Revisor / siguiente acción